



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление по Невскому району

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел (812) 560-82-55

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 37-1-493**

г. Санкт-Петербург
ул. Зубковская, д. 4
(место составления акта)(время, дата составления акта)

11 ч. 00 мин.
28.09.2020 г.

На основании: распоряжения начальника управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 28 августа 2020 года № 37-1-493

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания детского сада, расположенного по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова - Овсеевко, д. 25, корп. 2, лит. А

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности художественно – эстетичному развитию детей Невского района Санкт-Петербурга, (ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида Невского района Санкт-Петербурга); юридический адрес: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова - Овсеевко, д. 25, корп. 2, лит. А; ИНН 7811066446

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«23» сентября 2020 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

«28» сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: «2» дня (ей) («2» часа (ов))

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«12» часов «00» минут «23» сентября 2020 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Ким Александр Владиславович – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Брантов Нарт Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга - правообладателя объектов защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова - Овсенко, д. 25, корп. 2, лит. А

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: 660/В/0771/2019/65, выполнен Невским отделением СПб ГО ООО «ВДПО»

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения плановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности выявлены нарушения, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	На дверях помещений производственного назначения вентиляционной камеры и прачечной (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) не обозначены их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 20	Заведующий ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Н.В.
2.	Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д, не отделены от коридора в здании II степени огнестойкости противопожарными перегородками 2-го типа. (помещения вентиляционной камеры и прачечной).	Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст.6; ч. 3 ст. 4; ст. 88; таблица 23, таблица 24	Заведующий ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Н.В.

		СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 5.1.2	
--	--	--	--

В ходе проведения проверки с работниками детского сада проведена профилактическая беседа о соблюдении требований пожарной безопасности и тренировочное занятие по эвакуации.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: нет

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: на - л. в - экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 37-1-493/1/1 от 28.09.2020 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения внеплановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) нет.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: инструкция № о мерах пожарной безопасности, приказ № 236 от 31.08.2020 г., удостоверение № ПТМ-19-038-14, удостоверение № ПТМ 005801, протокол № 1 испытание лестницы пожарной наружной, расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и определение классов зон по ПУЭ помещений от 24.09.2018 г., периодические электрооптические измерения и испытания технический отчет № 101, акт на периодическую проверку газоходов и вент. каналов от 18.02.2020 г., приказ № 190 от 15.07.2020 г., технический отчет по испытанию сети внутреннего противопожарного водопровода, приказ № 239 от 31.08.2020 г., инструкция № 2; журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности, акт-наряд от 24.09.2020 г.,

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ким Александр Владиславович – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” сентября 20 20 г.



Брантов Нарт Анатольевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 28 ” сентября 20 20 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получен(а).
Заведующий ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга Литвинова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” сентября 20 20 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)