



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 25/2, литер А
Тел./факс: (812) 588-38-29
E-mail: litvinova.gbdou101@obr.gov.spb.ru

ОКПО 53241531 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037825014512
ИНН/КПП 7811066446/781101001

Инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Брантову Нарту Анатольевичу

Заведующего ГБДОУ д/с № 101 общеразвивающего вида Невского района Санкт-Петербурга
Литвиновой Натальи Владимировны

01.03.2021 № 77/21
на № от

Служебное письмо

Уважаемый Нарт Анатольевич.

По протоколу №37-1-251 сообщая следующее:

№ п/п	Вид нарушения соблюдения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Примечание
1	В группе «звездочка» напольное покрытие выполнено из материалов с высокой пожарной опасностью (отделка пола выполнена гомогенным ПВХ линолеумом, имеющим класс пожарной опасности КМ-5, см. декларацию о №RU Д-RU. ПБ.34.В.00031/20 от 30.04.2020 г.)	Устранено	Сертификат соответствия в прикреплении
2	Не произведен расчет категорий для помещений прачечной и вентиляционной камеры по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	Устранено	Скан отчета в прикреплении
3	На дверях помещений производственного назначения вентиляционной камеры и прачечной (За исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности). Не обозначены их	Устранено	Фото в прикреплении

	категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
4	Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д не отделены от коридора в здании II степени огнестойкости противопожарными перегородками 2-го типа (помещения вентиляционной камеры и прачечной).	В период с 15.07.2021 по 31.08.2021	Дана заявка в СПБ ГБУ "Служба Заказчика Администрации Невского района" на составление сметы и разработку технического задания. Далее будет размещен аукцион. Карточка в прикреплении

Заведующий ГБДОУ детский сад №101

/Н.В.Литвинова

